



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 24-05-82 E-mail: [gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru](mailto:gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru)

Отдел надзорной деятельности по городу Ессентуки и Предгорному муниципальному округу  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  
по Ставропольскому краю 357600 г. Ессентуки, ул. Долина Роз, 18, E-mail:  
Essentuki77@26.mchs.gov.ru, тел. (887934) 2-21-30, факс (887934) 2-21-30 телефон доверия Главного  
управления МЧС России по Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 26-005-2022/0086РС/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ**  
**«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6» ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**  
**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 357372, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПРЕДГОРНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ**  
**ОКРУГ, П НЕЖИНСКИЙ, УЛ ЗВЕЗДНАЯ, Д 1, ИНН: 2618012771, ОГРН: 1032600260461**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведения плановой выездной проверки начальника ОНД  
и ПР по городу Ессентуки и Предгорному муниципальному округу УНД ПР Главного  
управления МЧС России по Ставропольскому краю полковника внутренней службы  
Вороненко Виктора Ивановича № 26-005-2022/0086РС, учётный №  
26220061000200737166 / 2022042375 от «22» июня 2022 года в период с «11» июля 2022  
г. по «22» июля 2022г.

---

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

---

органа государственного пожарного надзора)

---

**проведена выездная проверка**

---

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого

**И.о. директора МБОУ "СОШ №6" Предгорного муниципального округа**  
**Ставропольского края Погудина Елена Васильевна**

---

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со  
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле  
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| №<br>п/п                                                                              | Вид нарушения<br>обязательных требований<br>пожарной безопасности,<br>с указанием конкретного<br>места выявленного<br>нарушения                                                 | Ссылка на пункт, часть,<br>статью и наименование<br>нормативного правового<br>акта Российской<br>Федерации и (или)<br>нормативного документа<br>по пожарной<br>безопасности, требования<br>которого (-ых) нарушены | Срок<br>устранения<br>нарушения<br>обязатель-<br>ных требова-<br>ний пожар-<br>ной безопас-<br>ности | Отметка<br>о выпол-<br>нении |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b><u>357350, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПРЕДГОРНЫЙ МО, П НЕЖИНСКИЙ, УЛ ЗВЕЗДНАЯ, 1</u></b> |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                              |
| 1.                                                                                    | Прибор приемно-контрольный в коридоре 1-го этажа перенести в место круглосуточного пребывания персонала                                                                         | п. 13.14.5 СП 5.13130.2013, п. 5.12 СП 484.1311500.2020, п. 6.1.2 ГОСТ Р 59638-2021                                                                                                                                | 21.07.2023 года                                                                                      |                              |
| 2.                                                                                    | Произвести перезарядку огнетушителей                                                                                                                                            | п. 60 ППР №1479 от 16.09.2020г.                                                                                                                                                                                    | 21.07.2023 года                                                                                      |                              |
| 3.                                                                                    | Завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты                                                                                                                       | п. 42, п. 43, п. 54 п. 124 ППР №1479 от 16.09.2020г                                                                                                                                                                | 21.07.2023 года                                                                                      |                              |
| 4.                                                                                    | Установить ограждение кровли здания                                                                                                                                             | ч.3 ст.4 федерального закона № 123-ФЗ п. 7.16 СП 4.13130.2013)                                                                                                                                                     | 21.07.2023 года                                                                                      |                              |
| 5.                                                                                    | Предусмотреть замену систему противопожарной сигнализации                                                                                                                       | п. 54 ППР №1479 от 16.09.2020г                                                                                                                                                                                     | 21.07.2023 года                                                                                      |                              |
| 6.                                                                                    | Установить на лестничных маршах и коридорах аварийное эвакуационное освещение                                                                                                   | п. 37 ППР №1479 от 16.09.2020г.                                                                                                                                                                                    | 21.07.2023 года                                                                                      |                              |
| 7.                                                                                    | Внести инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты    | п. 56 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479                                                                                                                                                 | 21.07.2023 года                                                                                      |                              |
| 8.                                                                                    | Обеспечить соблюдение периодичности проведения инструктажей о мерах пожарной безопасности                                                                                       | п. 3 ППР №1479 от 16.09.2020г.                                                                                                                                                                                     | 21.07.2023 года                                                                                      |                              |
| 9.                                                                                    | Обеспечить проведение проверки внутреннего противопожарного водопровода с составлением акта не реже 2-х раз в год                                                               | п. 48 ППР №1479 от 16.09.2020г.                                                                                                                                                                                    | 21.07.2023 года                                                                                      |                              |
| 10.                                                                                   | Обеспечить периодическую проверку с составлением акта состояния работоспособности аварийного эвакуационного освещения с автоматическим включением при выключении электропитания | п. 54 ППР №1479 от 16.09.2020г.                                                                                                                                                                                    | 21.07.2023 года                                                                                      |                              |
| 11.                                                                                   | Оборудовать в помещении овощной и в помещении столовой систему АПС                                                                                                              | ч. 1 ст. 91 ФЗ № 123                                                                                                                                                                                               | 21.07.2023 года                                                                                      |                              |

|     |                                                                                                                 |                                                                       |                 |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| 12. | Разместить огнетушители на лестничном марше на высоту менее 1,5 метра                                           | п. 4.2.7. СП 9.13130.2009                                             | 21.07.2023 года |  |
| 13. | Установить защитный корпус в спортзале для элементов системы пожарной сигнализации от механического повреждения | п. 13.3.13 СП 5.13130.2009                                            | 21.07.2023 года |  |
| 14. | Привести в рабочее состояние источник электропитания системы автоматической пожарной сигнализации               | ч.3 ст. 4, ч. 1 ст. 82 ФЗ-123 от 22.07.2008г. п. 15.3 СП 5.13130.2009 | 21.07.2023 года |  |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Представить МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6" ПРЕДГОРНОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
357375, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПРЕДГОРНЫЙ МО,  
П НЕЖИНСКИЙ, УЛ ЗВЕЗДНАЯ, Д 1  
ИНН: 2618012771 ОГРН: 1032600260461  
И.о. директора МБОУ "СОШ №6" ПМО СК  
Погудина Елена Васильевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Начальник ОНД и ПР

по г. Ессентуки и Предгорному муниципальному округу  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю  
полковник внутренней службы В.И. Вороненко


(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)


Дознаватель ОНД и ПР

по г. Ессентуки и Предгорному муниципальному округу  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю  
У.А. Бурлаков

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

  
(подпись)

  
(подпись)

  
(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.